

中华人民共和国国家标准批准发布公告 2014 年 第 29 号

来源：国家标准化管理委员会 日期：2014/12/24 13:33:11

关于批准发布 GB/T 18858.3-2012《低压开关设备和控制设备控制器-设备接口（CDI） 第 3 部分：DeviceNet》国家标准第 1 号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准发布 GB/T 18858.3-2012《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口（CDI） 第 3 部分：DeviceNet》国家标准第 1 号修改单，自 2015 年 7 月 1 日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2014 年 12 月 12 日

附件：国家标准公告 2014 年第 29 号。

附件

GB/T 18858.3-2012《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口（CDI） 第 3 部分： DeviceNet》 国家标准第 1 号修改单

一、8.9.2.1 中的“标准 A”修改为：

判据 A：设备在试验过程中及试验结束后应可持续按预期方式运行，表 56 所示的任意性能退化状况应视为试验失败。

二、8.9.2.1 中的“标准 B”修改为：

判据 B：在试验过程中，不允许实际操作状态及存贮的数据变化，表 56 所示的任意性能退化状况均应视为试验失败，设备在试验结束后应可持续按预期方式运行。

三、表 56 中“>1 出错位置位/10 次传送”修改为：

“>1 出错位置位/10 次传送（帧）”